



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАБАНСКОГО
РАЙОНА

671200, Республика Бурятия, с. Кабанск. ул. Юных коммунаров 40
тел.(30138) 43252, kabanskgn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 27/1/21

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 26 » апреля 20 21 г.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Елочка» ст. Посольская» МО «Кабанский район» Республики Бурятия

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

671208, Республика Бурятия, Кабанский район, ст. Посольская, ул. Центральная, 12

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

«Детский сад «Елочка» ст. Посольская» МО «Кабанский район» Республики Бурятия

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Дегтяренко Наталья Олеговна

Руководствуюсь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности», от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 года, № 290 «О Федеральном государственном пожарном
надзоре» планом проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденным начальником
отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Бурятия майором внутренней службы Волковым И.С., распоряжением
№ 3 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия майора внутренней службы
Волкова И.С.,

в период с « 30 » марта 20 21 г. по « 26 » апреля 20 21 г.

проведена плановая проверка майором внутренней службы Волковы И.С.

(фамилия, инициалы,

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского

должность должностного лица

района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

ния МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором Кабанско-

го района по пожарному надзору)

совместно с: Заведующим муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Елочка» ст. Посольская» МО «Кабанский район» Республики Бурятия Дегтяренко Н.О.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».</p>	<p>Основание: п. 11 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
2.	<p>Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Основание: п. 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
3.	<p>Не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных</p>	<p>Основание: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации</p>	30.08.2021	

	испытаний указанных систем.	№ 1479 от 16.09.2020 года.		
4.	<p>При эксплуатации котельной допускается к работе лицо, не прошедшее специального обучения.</p> <p>При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.</p>	<p>Основание: п. 79 «А» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
5.	<p>Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.</p> <p>Знак пожарной безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения пожара, а также обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).</p> <p>Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации. А также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.</p>	<p>Основание: п. 23 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.;</p> <p>п. 3.4 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.</p> <p>п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.</p>	30.08.2021	

6.	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года</p>	<p>Основание: п. 2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г</p>	<p>30.08.202 1</p>	
7.	<p>Размеры эвакуационного выхода младшей группы не соответствуют требованиям (ширина 0,8 м.). Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	<p>30.08.202 1</p>	
8.	<p>Размеры эвакуационного выхода старшей группы не соответствуют требованиям (ширина 0,8 м.). Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-</p>	<p>30.08.202 1</p>	

		ФЗ,		
9.	<p>Допускается эксплуатация светильника расположенного в овощном цехе со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренного конструкцией.</p>	<p>Основание п. 35 «В» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
10.	<p>Размеры эвакуационного выхода в помещении уголка природы не соответствуют требованиям. (ширина 0.8 м.)</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ.</p>	30.08.2021	
11.	<p>У эвакуационного выхода, расположенного в помещении уголка природы, отсутствует ручной пожарный извещатель.</p> <p>Извещатели пожарные ручные следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.</p> <p>при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.</p>	<p>Основание: п. 6.6.27 СП 484 Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной безопасности.</p> <p>п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от</p>	30.08.2021	


		22.07.2008 года №123-ФЗ,		
12.	<p>Не определены сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер.</p> <p>Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
13.	<p>Шлак выгребаемый из топок не удаляется в специально отведенное для этого место.</p> <p>Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.</p>	<p>Основание: 81 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
14.	<p>Не вносится запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сведения о проведение ремонтных и технических работ средств противопожарной защиты.</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.;</p>	30.08.2021	
15.	<p>Электрические провода и кабели, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, а именно провода и кабели выполнены из горючего материала</p>	<p>Основание: ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-</p>	30.08.2021	

	<p>кабелем.</p> <p>Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с требованиями СП 6.13130, требованиями настоящего свода правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а также (при необходимости) в соответствии с нормативными документами, действующими в области взрывозащиты. Шаг креплений линий связи или II кабеленесущих систем определяется в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем.</p> <p>Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.</p>	<p>ФЗ, п. 5.18. СП 484.13111500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности</p>		
16.	<p>Отсутствует аварийное освещение над эвакуационными выходами, в месте размещения плана эвакуации, у мест размещения первичных средств пожаротушения.</p> <p>Освещение путей эвакуации должно обеспечивать создание приемлемых визуальных условий для эвакуации людей из здания, а для мест производственных работ вне зданий – в безопасное место, создавая при этом условия для надежного обнаружения средств безопасности и оборудования для пожаротушения.</p> <p>Освещение путей эвакуации в помещениях или местах производства работ вне зданий должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения 	<p>Основание: п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы п. 23 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.;</p>	30.08.2021	

	<p>направления пути;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания. <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)</p>			
17.	<p>Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в месте пересечения технологической коммуникации в помещении насосной.</p>	<p>Основание: п. 11 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>	30.08.2021	
18.	<p>На плане эвакуации не отображены места расположения ручных пожарных извещателей.</p>	<p>Основание: п. 4.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля</p> <p>п. 5 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г ст. 6 Федерального закона «Технический регламент</p>	30.08.2021	

		требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,		
--	--	--	--	--

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.




 (подпись)
 «26» апреля 2021 год



Главный государственный инспектор
 Кабанского района по пожарному надзору
 Волков И.С.


С предписанием ознакомлен (а):



Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Елочка» ст. Посольская» МО «Кабанский район» Республика Бурятия
 Дегтяренко Н.О.

« 26 » _____ апреля _____ 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Елочка» ст. Посольская» МО «Кабанский район» Республика Бурятия
 Дегтяренко Н.О.

« 26 » _____ апреля _____ 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 355300051511304027866771007421670365042010641109

Владелец Макаренко Елена Владимировна

Действителен с 05.08.2022 по 05.08.2023